

---

## **Doložka 206 Zvláštne podmienky týkajúce sa protipožiarnych zariadení**

Dojednáva sa, že poisťovateľ poskytne poistníkovi/poistenému poistné plnenie za škody priamo alebo nepriamo spôsobené požiarom a/alebo výbuchom iba ak sú splnené nasledujúce požiadavky:

1. Poistník/poistený je povinný postupovať v zmysle:
  - vyhlášky č. 121/2002 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov a
  - zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov a
  - vyhlášky č. 94/2004 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiaru bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov.
2. S ohľadom na postup prác sú k dispozícii v každom čase funkčné primerané zariadenia na protipožiarne zásah ako aj dostatočný počet hasiacich prostriedkov<sup>1</sup>.
3. Je zabezpečený dostatočný počet zaškolených pracovníkov v zmysle platnej legislatívy v použití týchto zariadení a sú kedykoľvek k dispozícii na okamžitý zásah.
4. Ak je potrebné uskladnenie materiálu pre montážne dielo na mieste montáže, skladovanie je rozdelené do skladovacích jednotiek, ktorých jednotlivá hodnota nepresahuje sumu uvedenú v poistnej zmluve. Skladovacie jednotky sú od seba vzdialené najmenej 20 metrov alebo v odstupovej vzdialenosti<sup>2</sup> určenej podľa pokynov odborne spôsobilej osoby tak, aby nedošlo k prenosu požiaru na montážne dielo, resp. iný poistený majetok. Všetok horľavý materiál, predovšetkým všetky horľavé kvapaliny a plyny sú skladované podľa pokynov odborne spôsobilej osoby, v dostatočnej odstupovej vzdialenosti od montážneho diela alebo akejkolvek činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
5. Pri zváraní, spájkovaní alebo použití otvoreného ohňa v blízkosti horľavého materiálu je poistník/poistený povinný postupovať v zmysle vyhlášky č. 121/2002 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.
6. Pred začiatkom skúšky/testu sú všetky protipožiarne zariadenia nainštalované a prevádzkyschopné.

<sup>1</sup> V zmysle Projektu organizácie výstavby (staveniska), pokiaľ je súčasťou projektovej dokumentácie. V ostatných prípadoch sa za dostatočný počet hasiacich prostriedkov považujú minimálne 2 prenosné (aspoň 5 kg hasiace náplne) alebo 1 pojazdný hasiaci prístroj prípadne nástenný hydrant na každých 500 maximálne však 1000 m<sup>2</sup> podlahovej plochy budovaného diela (stavby), skladov materiálu a skládok na stavenisku. Pokiaľ je predmetom poistenia viacpodlažná stavba (dielo), je nutné takýmto počtom hasiacich prostriedkov vybaviť každé podlažie diela vo výstavbe aj v prípade, že je plocha podlažia menšia.

<sup>2</sup> Pozn.: Za určenie dostatočnej odstupovej vzdialenosti odborne spôsobilou osobou sa v zmysle tejto doložky považuje návrh opatrení projektanta v Projekte organizácie výstavby. Ak tieto povinnosti nie sú projektom určené, možno za stanovisko odborne spôsobilej osoby považovať písomné vyjadrenie osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti špecialistu požiarnej ochrany alebo stanovisko Okresného riaditeľstva HaZZ.